

MPA Braunschweig, Beethovenstr. 52, 38106 Braunschweig

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0761 – CPR – 0928

In Übereinstimmung mit der Verordnung 305/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung / CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Maschinelles Rauch- und Wärmeabzugsgerät
Axialventilator der Produktfamilie "ZerAx"
Baugröße: 630 mm ... 2.000 mm
Klasse nach EN 13501-4:2016: F₂₀₀ 120**

erzeugt von oder für

**Novenco
Industrivej 22
DK-4700 Næstved**

am Herstellungsort

Næstved (Dänemark).

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der Norm

EN 12101-3:2015

unter System 1 für die Leistung, die in diesem Zertifikat angegeben ist, eingehalten werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgeführt wird, um

die Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat enthält eine Anlage mit einer Seite. Es wurde erstmals am 26.01.2021 ausgestellt und gilt längstens bis zum 25.01.2026, solange weder die harmonisierte Spezifikation, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder die Produktzertifizierungsstelle die Gültigkeit des Zertifikats aussetzt oder es zurückzieht.

Braunschweig, den 26.01.2021

ÜZ-3/710/05



Dr. Ing. W. Hinrichs
Leiter der Zertifizierungsstelle

Axialentrauchungsventilatoren

1. Baureihen

Die Produktfamilie "ZerAx" umfasst Geräte der Baureihe:

- ☒ AZN¹⁾
- ☒ AZL¹⁾
- ☒ AZT^{1), 2)}
- ☒ AUZ^{3), 4)}

2. Klassifizierung

	Klasse	Temperatur (°C)	Zeit (min)
☒	F ₂₀₀	200	120

3. Grundlage

- ¹⁾ Prüfbericht Nr. 2401/112/19-C6.2-MPA BS vom 13.12.2020
- ²⁾ Prüfbericht Nr. 2401/265/16-C5.2-MPA BS vom 15.06.2017
- ³⁾ Prüfbericht Nr. 2400/289/15-C5.2-MPA BS vom 27.11.2015
- ⁴⁾ Prüfbericht Nr. 2400/199/15-C5.2-MPA BS vom 18.11.2015

-----Ende des Zertifikats der Leistungsbeständigkeit-----

